



微山县水务公司水质检测报告

采样日期： 2023年1月18日

天气： 多云 气温： -6℃

化验项目	采样地点													
	进厂水	出厂水	10号井	5号井	3号井	12号井	14号井	13号井(二)	微湖佳苑	城管局	付村社区	星月城	城市广场	
色度 (度) ≤ 15	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
浑浊度 (度) ≤ 1	0.46	0.20	0.30	0.31	0.28	0.40	0.50	0.55	0.22	0.19	0.26	0.20	0.24	
臭和味 (等级) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
肉眼可见物 无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
耗氧量	0.65	0.57	/	/	/	/	/	/	0.18	0.20	0.18	0.22	0.20	
总硬度(mg/l) ≤ 450	458	440	478	412	420	418	430	438	428	430	424	428	424	
氨氮(mg/l) ≤ 0.5	0.055	/	0.033	0.046	0.055	0.046	0.046	0.037	0.028	0.033	0.028	0.024	0.028	
氯化物(mg/l) ≤ 250	140	126	144	116	120	118	128	128	124	120	122	124	124	
细菌总数(个/ml) ≤ 80	50	0	0	0	0	5	40	15	0	0	0	0	0	
总大肠菌群(个/l) ≤ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
耐热大肠菌群(个/l) ≤ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
余氯(mg/l) 出厂 $\geq 0.3 \leq 4$ 末梢 ≥ 0.05		0.39							0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	
结 论														

审核人：

化验员： 刘岩 王玉盈 杨霖

化验复核人： 满艳文

填表时间： 2023年1月23日

